

Függőleges csőterv

Bercsik Zoltán Tihany, Kossuth Lajos u. 11/B. (241/B hrsz.)

Horváth János Tihany, Csokonai V. Mihály u. 14. (241/A hrsz.)

MORA FG511 típ. gáztűzhely
(hőterhelés: 10,8 kW,
gázbekötés: 1/2";
égéstermék-elvezetés típusa: A1)

rákötés a meglévő
gázvezetékre
Ø22x1 Cu

Maxitrol RV48LM típ. 3/4"-os
készülékszabályzó

meglévő
VISSMANN Vitogas 100 típ. kéményes
gázkazán (hőterhelés: 24,7 kW, el.védettség:
IPX5D; gázbekötés: 3/4";
égéstermék-elvezetés típusa: B11)

meglévő
EKB-10/G53 típ. (p_{be} = 2 bar, p_{ki} = 26,5 mbar,
 Q_{max} = 10 m³/h) nyomásszabályzó
KT-1 típusú állomásba áthelyezve,
áthelyezendő G-4 típ. gázmérő

G-4 típ. (Q_{max} = 6 m³/h)
gázmérő M-1 típusú fali
szekrényben
(Csokonai u. 14.)

áthelyezett
G-4 típ. (Q_{max} = 6 m³/h)
gázmérő M-1 típusú fali
szekrényben
(Kossuth L. u. 11.)

PE 80/G SDR11 32x3 MSZ EN
1555-2 a KÖGÁZ EKO-SZ-221 sz.
szabályzat szerint L_e = 25 m

csatl. Csokonai u.14.sz.épület
gázellátásához

Jelmagyarázat:

- Meglévő gázvezeték (p= 4 bar)
- Tervezett gázvezeték (p= 90 mbar)
- Meglévő gázvezeték (p= 90 mbar)
- Megszüntetendő gázvezeték
- Maxitrol RV48LM típ. 3/4"-os
készülékszabályzó, Maxitrol
RV47LM típ. 1/2"-os
készülékszabályzó

Megjegyzés:

- A munkálatok megkezdése előtt a vezeték-rendszert gázmentesíteni kell!
- A kazán turbókivezetése 2 m-es környezetben nincs nyílászáró.
- A faláttöréseket az EKO-SZ-221 sz. szabályzata szerint kell kialakítani.
- A kazán turbócsövének a szobán átvezető szakaszát min. 90 perc tűzállóságú gipszkartonnal burkolni kell !
- A flexibilis bekötés 5 évesnél nem régebbi, nem éghető anyagú és 1,5 m-nél nem hosszabb cső lehet.
- A leszerelt gázkészülékeket ellátó gázvezetékét le kell vágni, a levágás helyét le kell hegeszteni.